

باسمہ تعالیٰ

دستورالعمل ضوابط و شرایط ساختمانی،
بهداشتی و تجهیزاتی

درمانگاه عمومی

دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
معاونت امور درمان
اداره نظارت بر درمان

شرایط کلی درمانگاه دندانپزشکی عمومی

- ۱) کسب موافقت اصولی و پروانه تأسیس قبل از هرگونه اقدام
 - ۲) اخذ تأییدیه نقشه و کروکی مربوط به احداث درمانگاه قبل از احداث و یا بهره برداری، از اداره نظارت بر درمان دانشگاه از نظر رعایت مقررات مربوطه
 - ۳) عدم تأسیس و احداث درمانگاه در ساختمان‌های مسکونی، اداری و یا تجاری
 - ۴) ممنوعیت احداث درمانگاه در مجاورت کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دامداری، مرغداری، تأسیسات فاضلاب و سایر مراکز مزاحم مشابه و پر سر و صدا
- تبصره: حداقل فاصله بین درمانگاه و مراکز مزاحم مندرج در بند فوق بر حسب مورد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر تعیین می‌شود.
- ۵) رعایت فاصله درمانگاه تا نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی (حداقل ۸۰۰ متر)
 - ۶) رعایت فاصله درمانگاه تا نزدیک‌ترین درمانگاه شبانه‌روزی (حداقل ۵۰۰ متر)
 - ۷) نوساز بودن و قرارگرفتن ساختمان درمانگاه در مجاورت خیابان‌های اصلی
 - ۸) رعایت کامل مفاد بخشنامه وزارت متبوع درخصوص سازه و استحکام بنای ساختمان و سایر جزئیات تأیید اولیه و نهایی دفتر فنی دانشگاه مطابق ضوابط (بخشنامه شماره ۱۸۳۸۷/۳۴/ب)
 - ۹) داشتن تأییدیه بهداشت محیط قبل از بهره‌برداری
 - ۱۰) رعایت حداقل ۱۵۰ متر مربع مساحت زیربنا برای درمانگاه
- ۱۱) الزامی بودن نصب آسانسور در صورت تقسیم زیربنای ساختمان در بیش از دو طبقه. ساختمان درمانگاه می‌بایست از طبقه‌ی هم‌کف شروع شود.
- ۱۲) پیش‌بینی پارکینگ وسائل نقلیه
 - ۱۳) شبانه‌روزی بودن ساعت فعالیت درمانگاه
 - ۱۴) فعالیت درمانگاه مطابق با مجوزهای قیدشده در پروانه تأسیس
 - ۱۵) رعایت تعریفهای مصوب
 - ۱۶) نصب حداکثر ۲ تابلوی درمانگاه در ابعاد $1\times 1/40$ متر
- تبصره: مندرجات تابلوها باید مطابق پروانه صادره و بدون ذکر نام پزشکان شاغل در درمانگاه باشد. همچنین استفاده از عناوین کلینیک و پلی کلینیک ممنوع می‌باشد.
- ۱۷) حداقل ارتفاع سقف ها ۲/۷ متر می‌باشد.
 - ۱۸) عرض راهروهای ورودی و راهروهای موجود در درمانگاه نبایستی از حداقل $1/5$ متر کمتر باشد.
 - ۱۹) حداقل عرض و طول پله‌های درمانگاه به ترتیب 30 و 120 سانتی‌متر و ارتفاع پله‌ها حداکثر 20 سانتی‌متر تعیین می‌شود.
 - ۲۰) وجود فضای فیزیکی کافی و تجهیزات لازم جهت فعالیت حداقل ۵ یونیت الزامی است.
 - ۲۱) هر یونیت باید در یک اتاق کاملاً مستقل قرار گیرد. جداسازی اتاق‌ها تنها با استفاده از دیوار مجاز می‌باشد.
- تبصره: فقط در اتاق فوریت‌ها (اتاق درمان اورژانس) قرارگرفتن دو یونیت در یک اتاق مجاز می‌باشد. این اتاق حداقل به 24 ± 2 مترمربع فضا نیاز دارد.
- ۲۲) درب کلیه‌ی اتاق‌ها بایستی مستقیماً به سالن یا اتاق‌های انتظار و یا راهروها باز گردد.
 - ۲۳) کمپرسور بایستی خارج از فضای اتاق‌های درمان و انتظار باشد.

۲۴) حتی المقدور از ساکشن مرکزی برای یونیت‌های درمانگاه استفاده شود. این دستگاه بایستی خارج از فضای اتاق‌های درمان و انتظار باشد.

۲۵) در اتاق‌های درمان، یونیت باید طوری نصب شود که در اطراف آن حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر فضای خالی وجود داشته باشد.

۲۶) عرض خالص درب‌های ورودی حداقل ۹۰ سانتی‌متر است.

۲۷) حداقل مساحت برای هر یونیت بدون درنظر گرفتن کابینت ۱۰ مترمربع است.

۲۸) اتاق رادیولوژی بایستی براساس ضوابط و مقررات موجود سرب‌کوبی شده و به تأیید سازمان انرژی اتمی برسد.

شرایط کارکنان

۲۹) انجام فعالیت متخصصین در درمانگاه فقط در ساعت‌های مورد نیاز مطابق ضوابط و مجوز پروانه تأسیس درمانگاه در صورت درخواست افزایش بخش‌های تخصصی به پروانه‌ی تأسیس، تأمین نمودن تجهیزات مورد نیاز با تأیید دفتر تجهیزات پزشکی و مطابق نظر اداره نظارت بر درمان دانشگاه الزامی می‌باشد.

۳۰) حضور مسؤولین فنی براساس پروانه صادره در زمان فعالیت درمانگاه

۳۱) به کارگیری پزشک و افراد فنی واجد صلاحیت و مدرک دانشگاهی با تأیید و نظارت مسؤول فنی کارکنان شاغل در بخش دولتی حق فعالیت در درمانگاه در ساعت‌های موظف اداری را ندارد.
دندانپزشکان شاغل در درمانگاه بایستی دارای پروانه مطب معابر شهرستان قم باشند.

۳۲) عدم انجام تبلیغات داخلی و خارجی قبل از اخذ مجوز لازم برای انجام تبلیغات از سازمان نظام پزشکی

۳۳) نصب مجوز پروانه تأسیس، مسؤولین فنی و تعرفه‌های مصوب در محل دید عموم

۳۴) وجود تابلوهای راهنمای اتاق‌ها و طبقات

۳۵) رعایت طرح انطباق موازین پزشکی با شرع مقدس اسلام

۳۶) نصب اتیکت جهت شناسایی پرسنل به بیمار و همراهان وی

۳۷) انجام برنامه‌ریزی و آموزش مداوم کارکنان درمانگاه

۳۸) الزام رعایت فعالیت کلیه‌ی کارکنان شاغل در درمانگاه حداقل در دو نوبت کاری

به پزشکان و پیراپزشکانی که در سایر مراکز درمانی نیز فعالیت می‌کنند، اجازه‌ی فعالیت همزمان داده نمی‌شود و حداقل می‌توانند در دو موسسه درمانی (بیمارستان، درمانگاه و ...) فعالیت داشته باشند.

۳۹) معرفی کلیه‌ی کارکنان، پزشکان و پیراپزشکان با مدارک مربوطه به دانشگاه

تبصره: هرگونه تغییر و جابجائی در مراحل بعدی می‌بایست به اطلاع معاونت امور درمان دانشگاه رسانده شود.

۴۰) الزام حضور یک نفر کاردان پرستاری دندانپزشکی و نیز یک نفر خدمتگزار در هر نوبت کاری

پرستاران دندانپزشکی و بهداشتکاران دهان و دندان فقط می‌توانند جهت نظارت، برنامه‌ریزی، آموزش کنترل عفونت و شرایط بهداشتی در محل کار، آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعین و ارائه‌ی خدمات دندانپزشکی پیشگیری مانند جرم‌گیری، برساژ دندان‌ها، فلورایدترایپی و فیشور سیلنلت فعالیت نمایند و به هیچ‌وجه مجاز به فعالیت درمانی و دخالت در امور درمان نمی‌باشند.

۴۱) به کارگیری مسؤول مدارک پزشکی حتی المقدور با تحصیلات دانشگاهی به منظور:

ایجاد سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب

تشکیل پرونده برای بیماران به صورت کامل و خوانا (شامل خلاصه‌ای از شرح حال بیمار، نوع معالجات و تاریخ معالجه) نگهداری و بایگانی پرونده‌ها، مدارک و استناد پزشکی حداقل به مدت ۵ سال (تبصره: معدوم کردن پرونده‌های پزشکی پس از مدت مزبور باید با اطلاع و موافقت دانشگاه صورت پذیرد).

ارایه‌ی آمار و گزارش‌های لازم به طور منظم به دانشگاه

ارایه‌ی صورت حساب به بیمار در قبال خدمات ارائه شده

شرایط بهداشتی

۴۲) آب مصرفی درمانگاه بایستی از شبکه عمومی آب شهر تأمین و در صورتی که درمانگاه خارج از محدوده شبکه آب شهر باشد، کیفیت باکتریولوژیکی آب مصرفی مطابق با ویژگی‌های آب آشامیدنی و مورد تأیید بهداشت محیط باشد.

تبصره: در مناطقی که کمبود آب فصلی و یا قطع موقت آب در بعضی از ساعت‌های روز وجود دارد، حتی الامکان منبع ذخیره آب با شرایط بهداشتی در بالاترین نقطه ساختمان پیش‌بینی گردد.

۴۳) ساختمان درمانگاه باید دارای لوله کشی آب سرد و گرم باشد.

۴۴) دفع فاضلاب درمانگاه بایستی به طریق بهداشتی صورت پذیرفته و مورد تأیید بهداشت محیط محل باشد.

۴۵) برای کلیه اتاق‌ها نور و تهویه مناسب در نظر گرفته شود.

۴۶) دیوار و سقف کلیه اتاق‌ها، سالن‌ها، راهروها، انبارها و... بایستی سالم، بدون شکستگی و درز باشد. دیوارها ترجیحاً تا ارتفاع ۱/۸۰ متر از کف؛ سنگ، کاشی و یا سرامیک بوده و بقیه دیوار و سقف به رنگ روغنی روشن رنگ آمیزی شده باشد.

۴۷) کف کلیه اتاق‌ها، سالن‌ها، راهروها و انبارها بایستی سالم، بدون درز و شکستگی و از جنس قابل شستشو باشد. کف در اتاق‌های استریل، فوریت‌ها، آبدارخانه و انبار نگهداری وسایل نظافت و شستشو دارای کفشوی مجهز به شترگلو و متصل به شبکه دفع فاضلاب ساختمان باشد.

۴۸) در اتاق استریل؛ شستشو، ضد عفونی، بسته‌بندی، استریلیزاسیون و نگهداری وسایل استریل شده با رعایت اصول ایمنی انجام می‌شود. این اتاق بایستی دارای سینک شست و شو، کابینت، محل استقرار اتوکلاو، فور، اولتراسونیک کلینر و قفسه‌های نگهداری بسته‌ها و تجهیزات استریل باشد.

۴۹) کلیه اتاق‌های درمانگاه بایستی دارای دستشویی از نوع چینی و بدون پایه بوده و فاضلاب آنها به طریق بهداشتی دفع گردد. شیر آب از نوع پدالی، آرنجی و یا اتوماتیک باشد. دستشویی‌ها بایستی مجهز به آب سرد و گرم و حوله کاغذی باشد.

۵۰) درب و پنجره‌ها بایستی سالم و رنگ آمیزی شده باشند. درب و پنجره‌های آلومینیومی نیازی به رنگ آمیزی ندارند.

۵۱) کلیه پنجره‌های بازشو به فضای باز و یا حیاط خلوت، مجهز به توری فلزی باشند.

۵۲) سیم کشی برق درمانگاه روی اصول فنی و یا رعایت نکات ایمنی و از داخل کار باشد.

۵۳) تهویه به نحوی صورت گیرد که هوای داخل درمانگاه همیشه پاک و عاری از بو و دود باشد.

۵۴) درجه حرارت اتاقها و راهروها بر حسب فصل مناسب باشد. برای گرم کردن اتاقها، راهروها و سالن‌ها استفاده از سیستم حرارت مرکزی الزامی است. برای خنک کردن هوای درمانگاه در تابستان، بایستی از تهویه‌ی مطبوع و یا کولر استفاده شود.

۵۵) آبدارخانه باید دارای شرایط بهداشتی مندرج در مقررات بهداشتی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد.

۵۶) توالت‌ها بایستی در هر طبقه به تفکیک مردان و زنان در نظر گرفته شود.

۵۷) درنظرگرفتن حداقل یک سرویس بهداشتی معلول (با قابلیت ورود صندلی چرخدار و تعییه‌ی دستشویی معلول و توالت فرنگی در آن)

۵۸) دیوار توالت‌ها و محوطه‌ی دستشویی بایستی سالم و تا سقف کاشی‌کاری باشد. سقف نیز به رنگ روشن رنگ‌آمیزی شده باشد.

۵۹) کف توالت و محوطه‌ی دستشویی بدون درز و شکاف و از جنس قابل شستشو (موزاییک، سرامیک غیرلغزنه و یا سنگ بدون خلل و فرج) باشد. کف توالت و محوطه‌ی دستشویی دارای شب مناسب به طرف کف شوی و یا کاسه سنگ توالت باشد.

۶۰) کاسه سنگ توالت از جنس چینی و بدون شکستگی و یا ترک خورده باشد.

۶۱) کاسه سنگ توالت مجهز به فلاش تانک برای شستشو باشد.

تبصره: کاسه‌ی سنگی توالت و دستشویی‌ها باید به طور مرتب و روزانه شستشو و نظافت گردد، به نحوی که همیشه تمیز و فاقد جرم گرفتگی باشد.

۶۲) نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت‌های مورد استفاده بیماران الزامی است.

۶۳) توالت‌ها باید مجهز به هواکش برقی متصل به فضای باز یا حیاط خلوت باشند.

۶۴) توالت‌ها دارای آب سرد و گرم باشند.

۶۵) نصب لاستیک و یا شیار به لبه‌ی پله‌های درمانگاه (در صورت وجود پله) الزامی است و پله‌های مشرف به پرتگاه حتماً مجهز به نرده و حفاظ باشند.

۶۶) میزها، صندلی‌ها و قفسه‌ها باید کاملاً سالم و رنگ‌آمیزی شده و رویه‌ی آنها نیز سالم و تمیز باشند.

۶۷) کلیه‌ی اتاق‌ها، راهروها، سالن‌ها، انبارها، محوطه دستشویی‌ها و توالت‌ها بایستی دارای زباله‌دان درب‌دار، زنگ‌زن و قابل شستشو و مجهز به کیسه زباله باشند.

۶۸) به منظور پیشگیری از خطرات آتش سوزی، درمانگاه بایستی دارای کپسول‌های ضد حریق به تعداد کافی بوده و در محل مناسب و مورد تأیید سازمان آتش نشانی نصب باشند. (نصب سیستم اطفای حریق ارجحیت دارد.)

۶۹) وجود یک دستگاه آب سردکن برقی (آب خوری با شیر آب افshan) در سالن انتظار الزامی است.

تبصره: استفاده از لیوان مشترک اکیداً منوع است.

۷۰) درمانگاه بایستی به طور مرتب نظافت و محل‌های آلوده در موقع لزوم با یکی از مواد گندздای مناسب گندздایی گردد.

۷۱) درمانگاه بایستی محل مناسبی جهت شستشوی و سایل نظافت داشته باشد. (تی شوی)

۷۲) تهیه‌ی حداقل یک دستگاه یخچال مناسب برای درمانگاه

تبصره: یخچال جهت مصارف دارویی باید مستقل از سایر یخچال‌ها باشد.

۷۳) نصب کارت معتبر بهداشتی خدمتگزاران

- ۷۴) واکسیناسیون علیه بیماری‌های واگیردار به خصوص هپاتیت «ب» برای تمامی کارکنان شاغل در درمانگاه اعم از دندانپزشک، پرستار دندانپزشکی، کارکنان اداری و خدماتی
- ۷۵) تهیهٔ ظروف جمع‌آوری پسماندهای نوک تیز و برنده (safety box) برای اتاق‌های درمان
- ۷۶) جداسازی زباله‌های عادی از زباله‌های خطرناک و عفونی به طور صحیح به گونه‌ای که زباله‌های عفونی در کیسه‌های زرد و زباله‌های عادی در کیسه‌های سیاه جمع‌آوری شوند.
- ۷۷) تخلیه مرتب سطل‌ها و مخازن زباله (پسماندها) و شستشوی آن‌ها
- ۷۸) فراهم کردن دستگاه بی‌خطرساز زباله و یا عقد قرارداد با مؤسسه‌ای که مورد تأیید دانشگاه بوده و فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی را به‌عهده می‌گیرند.
- ۷۹) وجود محل نگهداری موقت زباله (مطابق مدیریت پسماندها و اصول بهداشت محیط)
- ۸۰) الزام استفاده از روپوش مناسب، دستکش، ماسک، عینک و سایر لوازم محافظتی توسط دندانپزشک و پرستار دندانپزشکی هنگام فعالیت درمانی
- محل تعویض و آویزان نمودن لباس کارکنان و بیماران، بایستی از فضای اتاق درمان جدا باشد. (استفاده از جا لباسی در اتاق درمان ممنوع است).

تجهیزات درمانگاه

- ۸۱) ترالی احیا
- داروها و تجهیزات برای اتاق فوریت‌ها شامل کپسول اکسیژن، قفسه‌ی داروهای اورژانس، ست احیا و حتی المقدور دستگاه الکتروشوک ضروری می‌باشد.
- ۸۲) قفسه دارو و تجهیزات
- ۸۳) یخچال نگهداری دارو
- ۸۴) حداقل یک دستگاه اتوکلاو ۱۷ لیتری کلاس B دارای وکیوم و خشک‌کن برای ۵ یونیت
- ۸۵) حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری‌اپیکال
- ۸۶) وجود گواهی‌های تأیید کالیبراسیون دستگاه‌ها
- ۸۷) وجود دستگاه‌های سالم و آماده ارائه‌ی خدمات

**لیست تجهیزات مورد نیاز
در درمانگاه عمومی دندانپزشکی**

ردیف	نام وسایل و تجهیزات	حداقل مورد نیاز
۱	یونیت دندانپزشکی	۵ دستگاه
۲	رادیوگرافی پری اپیکال	۱ دستگاه
۳	دستگاه ظهور و ثبوت	۱ دستگاه
۴	اتوکلاو ۱۷ لیتری کلاس B دارای وکیوم و خشک کن	۱ دستگاه
۵	فور	۱ دستگاه
۶	کمپرسور مرکزی	۱ دستگاه
۷	ساکشن مرکزی	۱ دستگاه
۸	کپسول اکسیژن و مانومتر	۱ دستگاه
۹	ست معاینه	۱۰ ست به ازای هر یونیت
۱۰	ست جراحی	۳ ست به ازای هر یونیت
۱۱	گوشی و فشارسنج	۱ ست
۱۲	Safety Box	۱ عدد به ازای هر یونیت
۱۳	ترالی احیا با داروهای اوژژانس	۱ عدد
۱۴	ست کامل احیا	۱ ست
۱۵	کابینت، کمد و ترالی	۱ ست به ازای هر یونیت
۱۶	آنگل و توربین (از نوع کوپلینگی و حداقل دارای ۴ سوراخ)	۵ ست به ازای هر یونیت
۱۷	ست فورسپس و الاتور و کورت جراحی به صورت کامل	۴ ست به ازای هر یونیت
۱۸	سرساکشن	۱۰ بسته
۱۹	آبسلانگ	۲۰ بسته
۲۰	ماسک، دستکش، کاورهای مختلف و ...	۲۰ بسته
۲۱	انواع فرز، فایل، اسپریدر، باربروچ، گیتس، پیزوریمر، گیج، خطکش	۵ ست کامل به ازای هر یونیت
۲۲	چراغ الکلی	۱ عدد به ازای هر یونیت
۲۳	ست ترمیم (اسپاتول پانسمان، کندانسور، برنشیر، دایکال، اپلیکاتور، آمالگام کریر، بررسی‌های کامپوزیت، اسپاتول محکمه)	۵ ست به ازای هر یونیت
۲۴	دستگاه لایت کیور	۵ دستگاه
۲۵	دستگاه کویترون	۵ دستگاه
۲۶	قلم کویترون	۱۵ عدد
۲۷	پروپ پریونتا	۱۰ عدد

**لیست تجهیزات مورد نیاز
در درمانگاه عمومی دندانپزشکی**

ردیف	نام وسایل و تجهیزات	حداقل مورد نیاز
۲۸	قلم‌های دستی جرم‌گیری و کورتاژ	۵ ست کامل
۲۹	بری‌های قالب‌گیری و مواد قالب‌گیری	۵ سری
۳۰	دستگاه پرس بسته‌های استریل	۱ دستگاه
۳۱	دستگاه اولتراسونیک	۱ دستگاه
۳۲	ظروف مخصوص محلول‌های ضدعفونی (کوچک و بزرگ)	۲ عدد

لیست داروهای بسته‌ی اورژانس (Emergency Box)

در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

ردیف	نام دارو	حداقل مورد نیاز	ردیف
۱	آمپول ابی‌نفرین	۵ عدد	
۲	آمپول آتروپین	۵ عدد	
۳	آمپول لیدوکائین٪۲	۵ عدد	
۴	آمپول دیازپام	۵ عدد	
۵	آمپول هیدروکورتیزون ۱۰۰ میلی‌گرمی	۳ عدد	
۶	آمپول دگزامتاژون	۲ عدد	
۷	آمپول کلسیم گلوکونات	۱ عدد	
۸	آمپول متوكلوپرامید	۲ عدد	
۹	آمپول کلرفیرآمین یا کلماستین	۵ عدد	
۱۰	آمپول آب مقطر	۵ عدد	
۱۱	ویال گلوکز٪۲۰	۵ عدد	
۱۲	ویال گلوکز٪۵۰	۵ عدد	
۱۳	سرم قابل تزریق نرمال سالین یک لیتری یا ۲/۵ لیتری	۲ عدد	
۱۴	سرم قابل تزریق رینگر یک لیتری یا ۲/۵ لیتری	۲ عدد	
۱۵	اسپری TNG یا پرل TNG	۵ عدد	

**لیست تجهیزات مورد نیاز تراالی احیا
در درمانگاه عمومی دندانپزشکی**

ردیف	نام وسایل و تجهیزات	حداقل مورد نیاز
۱	ست لارنگوسکوپ (ست یکبار مصرف نیز مورد قبول است.)	یک ست
۲	تیغه لارنگوسکوپ اطفال (میلر سایز یک)	یک تیغه
۳	تیغه لارنگوسکوپ اطفال (خمیده سایز یک)	یک تیغه
۴	تیغه لارنگوسکوپ بزرگسال خمیده (سایز ۲، ۳ و ۴)	از هر سایز یک تیغه
۵	لوله تراشه (سایز ۳، ۵، ۷ و ۷/۵)	از هر سایز یک لوله
۶	Airway دهانی - حلقی اطفال در دو سایز	از هر سایز یک عدد
۷	Airway دهانی - حلقی بزرگسال (سایز ۸ و ۱۰)	از هر سایز یک عدد
۸	بگ تهویه با فشار ثابت (اطفال) همراه با ماسک در سایزهای مختلف	یک ست
۹	بگ تهویه با فشار ثابت (بزرگسال) همراه با ماسک در سایزهای مختلف	یک ست
۱۰	ساکشن (دستی یا برقی)	یک دستگاه
۱۱	کپسول اکسیژن، مانومتر و رابط اکسیژن	از هر کدام یک عدد
۱۲	ماسک اکسیژن اطفال و بزرگسال	از هر کدام یک عدد
۱۳	سوند نازال	یک عدد
۱۴	سوند نلاتون (سایز ۶، ۸، ۱۶ و ۱۸)	از هر سایز یک سوند
۱۵	آئزیوکت آبی و صورتی	از هر کدام دو عدد
۱۶	سرنگ (۲، ۵ و ۱۰ سی سی)	ده عدد
۱۷	سرسوزن	پنج عدد
۱۸	ست تزریق سرم	پنج عدد
۱۹	دستکش لاتکس استریل	دو بسته
۲۰	چسب لوكوپلاست يا CM	یک عدد
۲۱	باند نخی (۵ و ۱۰ سانتی متری)	از هر کدام یک عدد
۲۲	قیچی	یک عدد
۲۳	پنبه الکل	یک بسته

جدول فضاهای مورد نیاز و شرایط آن

در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

نام فضا	حدائق مساحت به مترمربع	شرایط
اتاق درمان	12 ± 2	<p>هر یونیت باید در یک اتاق کاملاً مستقل قرار گیرد. جداسازی اتاق‌ها تنها با استفاده از دیوار مجاز می‌باشد.</p> <p>یونیت باید طوری نصب شود که در اطراف آن حدائق ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر فضای خالی وجود داشته باشد.</p> <p>دیوارها و سقف باستی سالم، بدون شکستگی و درز باشد. دیوارها حداقل تا ارتفاع $1/80$ متر از سنگ، کاشی و یا سرامیک بوده و بقیه‌ی دیوار و سقف به رنگ روغنی روش رنگ آمیزی شده باشد. سقف می‌تواند سقف کاذب از جنس پانل‌های آنتی‌باتکریال باشد.</p> <p>کف باستی سالم، بدون درز و شکستگی و از جنس قابل شستشو (سنگ چینی، سرامیک غیرلغزند و یا کفپوش وینبل) باشد.</p> <p>عرض خالص درب‌های ورودی حداقل ۹۰ سانتی‌متر است.</p> <p>دستشویی از نوع چینی و بدون پایه بوده و فاضلاب آنها به طریق بهداشتی دفع گردد. شیر آب از نوع پدالی، آرنجی و یا اتوماتیک باشد.</p> <p>ساختن و کمپرسور می‌بایست مرکزی و خارج از اتاق‌های درمان، استریل، سالن انتظار و سرویس‌های بهداشتی باشد.</p>
اتاق فوریت‌ها (اورژانس)	۱۲	<p>افزایش یونیت در این اتاق، حداقل تا ۲ یونیت امکان‌پذیر می‌باشد. در این صورت فضای مورد نیاز 24 ± 2 می‌باشد.</p> <p>سایر شرایط اتاق فوریت‌ها مانند اتاق درمان می‌باشد.</p>
اتاق استریل	۹	<p>این اتاق دارای سینک شست و شو، کابینت، محل استقرار اتوکلاو، فور، اولتراسونیک کلینر و قفسه‌های نگهداری بسته‌ها و تجهیزات استریل می‌باشد.</p> <p>کف از سرامیک غیرلغزند، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p>
سالن انتظار	$35-40$	<p>مساحت سالن انتظار ۷ مترمربع به ازای هر یونیت بدون در نظر گرفتن فضای مورد نیاز برای منشی، بایگانی، مدارک پزشکی، اطلاعات و... می‌باشد.</p> <p>کف از سنگ، سرامیک غیرلغزند یا کفپوش وینبل، دیوارها ۱۰ سانتی‌متر قرنیز و بقیه از سنگ، سرامیک یا رنگ روغنی و سقف اتاق نیز با رنگ روغنی پوشیده شود.</p>
اتاق رادیولوژی	۹	<p>اتاق رادیولوژی بایستی براساس ضوابط و مقررات موجود سرب‌کوبی شده و به تأیید سازمان انرژی اتمی برسد.</p> <p>کف از سرامیک غیرلغزند، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p>
سرمیک‌های بهداشتی	۵	<p>کف توالت و محوطه دستشویی بدون درز و شکاف و از جنس قابل شستشو (موزاییک، سرامیک غیرلغزند و یا سنگ بدون خلل و فرج) باشد و دارای شیب مناسب به طرف کفشوی و یا کاسه سنگ توالت باشد.</p> <p>دیوار توالت‌ها و محوطه دستشویی بایستی سالم، تا سقف کاشی‌کاری و سقف به رنگ روشن رنگ آمیزی شده باشد.</p> <p>کاسه سنگ توالت از جنس چینی و بدون شکستگی یا ترک خورده‌گی و مجهز به فلاش تانک باشد.</p> <p>نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت‌های مورد استفاده بیماران الزامی است.</p> <p>توالت‌ها باید مجهز به هوکش برقو متصل به فضای باز یا حیاط خلوت باشند.</p> <p>سرمیک‌های بهداشتی در هر طبقه به تفکیک زنان و مردان بوده و حتی المقدور یک سرویس بهداشتی معلول در ساختمان درمانگاه پیش‌بینی شود.</p>
اتاقک نظافت (تی شوی)	۲	<p>این فضا برای شستشوی وسایل نظافت و نگهداری مواد شوینده و ضد عفونی کننده می‌باشد.</p> <p>کف از سرامیک غیرلغزند، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p> <p>قسمت تی شوی را می‌توان با مصالح بنای ساخت به طوری که سطوح داخلی و خارجی آن کاشی و عمق آن 30 سانتی‌متر و مجهز به شیر آب گرم و سرد باشد.</p>
اتاق رختکن	6 ± 2	<p>کف از سرامیک غیرلغزند یا کفپوش وینبل، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.</p> <p>این اتاق به تفکیک زنان و مردان در نظر گرفته شود.</p>

جدول فضاهای مورد نیاز و شرایط آن

در درمانگاه عمومی دندانپزشکی

نام فضا	حدائق مساحت به مترمربع	شرایط
اطلاعات، پذیرش و صدوق	6 ± 2	کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.
بایگانی مدارک پزشکی	۹	کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.
انبار	۹	کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.
آبدارخانه	۴-۶	کف از سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها از کاشی یا سرامیک (تا زیر سقف) و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود. کف دارای کفشوی مجهر به شتر گلو و متصل به شبکه دفع فاضلاب ساختمان باشد.
اتاق‌های مسئول فنی، امور اداری و مالی	۹-۱۲	کف از موزاییک، سرامیک غیرلغزنده یا کفپوش وینیل، دیوارها ۱۰ سانتیمتر قرنیز و بقیه از رنگ روغنی و سقف اتاق با رنگ روغنی پوشیده شود.
فضای کل درمانگاه	۱۵۰	مساحت ۱۵۰ مترمربع حداقل فضای مورد نیاز و بدون درنظر گرفتن آسانسور، سرویس پله، اتاق‌های مسئول فنی، اداری، مالی و بایگانی مدارک پزشکی می‌باشد. ساختمان درمانگاه می‌بایست از طبقه‌ی هم کف شروع شود و در صورت تقسیم زیربنای ساختمان در بیش از دو طبقه نصب آسانسور الزامی است. در صورت وجود لبراتوار و سایر واحدهای اضافه شده به پروانه تأسیس، فضای مورد نیاز این واحدها به متراژ زیربنای کل اضافه خواهد شد.